

## 可燃ごみ処理施設

項 目	内 容	
施 設 名 称	峡北広域環境衛生センター	
施 設 所 管	峡北広域行政事務組合	
所 在 地	山梨県韮崎市竜岡町下条南割1895	
竣 工 年 次	平成15年3月	
処 理 能 力・炉 型 式	160t/24h (80t×24h×2炉) 連続式ガス化熔融施設	
敷 地 面 積	5,602㎡	
設 計・施 工	三井造船株式会社	
設 備 内 容	受入供給設備	ピット・クレーン:ピット容量 4600㎡
	燃 焼 設 備	キルン式ガス化熔融炉
	ガ ス 冷 却 設 備	廢熱ボイラー及び水噴射ガス冷却式減温塔
	排ガス処理設備	除塵用及び脱塩用バグフィルタ
	通 風 設 備	煙突高さ:45m
	灰 出 し 設 備	脱塩残渣処理装置
	排 水 処 理 設 備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみピット汚水:炉内噴霧高温酸化処理</li> <li>・プラント系排水:生物処理、凝集沈殿、ろ過、吸着及び塩類除去</li> <li>・生活系排水:合併浄化槽処理後プラント系排水排水処理装置へ送水</li> </ul>