

峡北南部衛生センター

放流水水質検査一覧

(令和元年度)

項目	採取日	平成31年	令和元年											排水基準
	単位	4/18	5/15											
水素イオン濃度 (pH)	—	6.6	6.6											5.8~8.6
生物化学酸素要求量 (BOD)	mg/L	3.0	2.8											40
化学酸素要求量 (COD)	mg/L	12.0	12.0											—
浮遊物質 (SS)	mg/L	14.0	13.0											50
大腸菌群数	個/mL	0	0											1000
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.4	7.1											—
塩素イオン	mg/L	25.0	27											—
全窒素	mg/L	13.0	19											—
全りん	mg/L	2.5	2.9											—
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	11.0	12.0											100
備考														