

峡北南部衛生センター

放流水水質検査一覧

(令和元年度)

項目	採取日	平成31年	令和元年	令和元年	令和元年	令和元年	令和元年							排水基準
	単位	4/18	5/15	6/20	7/18	8/20	9/11							
水素イオン濃度 (pH)	—	6.6	6.6	6.4	6.6	6.4	6.5							5.8~8.6
生物化学酸素要求量 (BOD)	mg/L	3.0	2.8	12.0	3.8	1.0	1.0							40
化学酸素要求量 (COD)	mg/L	12.0	12.0	29.0	7.5	5.7	6.8							—
浮遊物質 (SS)	mg/L	14.0	13.0	30.0	6.0	3.1	2.7							50
大腸菌群数	個/mL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0							1000
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.4	7.1	6.3	6.9	6.9	6.2							—
塩素イオン	mg/L	25.0	27.0	27.0	22.0	20.0	27.0							—
全窒素	mg/L	13.0	19.0	22.0	13.0	14.0	15.0							—
全りん	mg/L	2.5	2.9	4.1	2.3	2.5	2.6							—
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	11.0	12.0	14.0	11.0	14.0	14.0							100
備考														