

令和元年度分析結果報告

1.ばい煙

項目	単位	大気汚染 防止法 規制値	公害防止 協定 基準値	検査結果			
				第1回 (第1系炉)	第1回 (第2系炉)	第2回 (第1系炉)	第2回 (第2系炉)
ばいじん量	g/m ³ N	0.08	0.02	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
硫黄酸化物	ppm	54	20	2未満	2	2未満	2未満
窒素酸化物	ppm	250	100	52	47	61	58
塩化水素	ppm	430	100	19	47	28	11

※調査実施日 ・第1系炉 1回目:令和元年8月20日 2回目:令和元年12月23日
・第2系炉 1回目:令和元年8月19日 2回目:令和元年12月24日

2.ダイオキシン類

項目	単位	ダイオキ シン法 規制値	公害防止 協定 基準値	検査結果	
				第1回 (第1系炉)	第1回 (第2系炉)
ダイオキシン	ng-TEQ/m ³ N	1.0	0.10	0.002	0.0091

※調査実施日 ・第1系炉 令和元年8月20日
・第2系炉 令和元年8月19日

※調査機関 (株) 環境計量センター山梨検査所