

峡北南部衛生センター

放流水水質検査一覧

(令和2年度)

項目	採取日 単位	令和2年									令和3年			排水基準
		4/21	5/12	6/9	7/7	8/6	9/4	10/12	11/2	12/2	1/6	2/3	3/3	
水素イオン濃度 (pH)	—	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	5.8~8.6
生物化学酸素要求量 (BOD)	mg/L	2.7	1.6	1未満	1.5	3.3	1未満	2.3	3.8	4.3	1.8	6.6	1.4	40
化学酸素要求量 (COD)	mg/L	11	6.9	6.9	11	12	13	10	11	10	6	12	11	—
浮遊物質 (SS)	mg/L	7.6	5.2	4.3	14	11	17	8.6	11	11	5.1	20	9.3	50
大腸菌群数	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.9	8.0	7.7	6.6	6.4	6.0	6.8	7.2	7.8	8.7	8.6	8.4	—
塩素イオン	mg/L	26	24	23	24	23	23	22	23	27	24	27	32	—
全窒素	mg/L	15	11	12	17	12	18	10	11	9.3	10	13	12	—
全りん	mg/L	2.0	1.8	1.8	2.8	2.9	3.3	2.2	2.2	1.8	2.3	1.9	1.7	—
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	12	10	10	14	10	14	9.4	9.4	7.9	9.7	11	10	100
備考														