

峡北南部衛生センター

放流水水質検査一覧

(令和3年度)

項目	採取日	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年								排水基準
	単位	4/19	5/11	6/7	7/6	8/3								
水素イオン濃度 (pH)	—	6.5	6.8	6.9	6.7	6.7								5.8~8.6
生物化学酸素要求量 (BOD)	mg/L	5.5	18	9.3	2.5	14								40
化学酸素要求量 (COD)	mg/L	14	20	29	10	29								—
浮遊物質 (SS)	mg/L	15	19	24	5.9	25								50
大腸菌群数	個/mL	0	0	0	0	0								1000
溶存酸素量 (DO)	mg/L	6.8	6.5	6.7	6.0	5.7								—
塩素イオン	mg/L	28	25	21	23	27								—
全窒素	mg/L	15	7.5	10	9.8	18								—
全りん	mg/L	2.8	1	5	3.2	2.8								—
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	12	2.2	2.5	5.8	6.1								100
備考														