

峡北南部衛生センター

放流水水質検査一覧

(令和3年度)

項目	採取日	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年	令和3年						排水基準
	単位	4/19	5/11	6/7	7/6	8/3	9/7	10/4						
水素イオン濃度 (pH)	—	6.5	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.5						5.8~8.6
生物化学酸素要求量 (BOD)	mg/L	5.5	18	9.3	2.5	14	1.2	2.0						40
化学酸素要求量 (COD)	mg/L	14	20	29	10	29	11	9.4						—
浮遊物質 (SS)	mg/L	15	19	24	5.9	25	10	9.4						50
大腸菌群数	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						1000
溶存酸素量 (DO)	mg/L	6.8	6.5	6.7	6.0	5.7	6.5	7.0						—
塩素イオン	mg/L	28	25	21	23	27	19	24						—
全窒素	mg/L	15	7.5	10	9.8	18	13	12						—
全りん	mg/L	2.8	1	5	3.2	2.8	2.6	2.7						—
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	12	2.2	2.5	5.8	6.1	9.4	9.5						100
備考														