

峡北南部衛生センター

放流水水質検査一覧

(令和4年度)

項目	採取日 単位	令和4年 4/27	令和4年 5/18											排水基準
水素イオン濃度 (pH)	—	6.7	6.4											5.8~8.6
生物化学酸素要求量 (BOD)	mg/L	6.7	1.3											40
化学酸素要求量 (COD)	mg/L	24	6.0											—
浮遊物質 (SS)	mg/L	9.8	13											50
大腸菌群数	個/mL	0	0											1000
溶存酸素量 (DO)	mg/L	6.4	7.9											—
塩素イオン	mg/L	30	30											—
全窒素	mg/L	14	19											—
全りん	mg/L	2.7	3.8											—
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	4.2	18											100
備考														