

峡北南部衛生センター

放流水水質検査一覧

(令和4年度)

項目	採取日	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年					排水基準
	単位	4/27	5/18	6/9	7/5	8/4	9/7	10/17	11/10					
水素イオン濃度 (pH)	—	6.7	6.4	5.9	6.3	6.1	5.9	5.9	6.3					5.8~8.6
生物化学酸素要求量 (BOD)	mg/L	6.7	1.3	2	1未満	1.1	1.4	1.6	1未満					40
化学酸素要求量 (COD)	mg/L	24	6	13	8.2	13	8.6	8.6	10					—
浮遊物質 (SS)	mg/L	9.8	13	23	15	17	11	10	13					50
大腸菌群数	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0					1000
溶存酸素量 (DO)	mg/L	6.4	7.9	7.7	7.5	6.2	6.6	7.2	7.4					—
塩素イオン	mg/L	30	30	29	24	41	30	28	28					—
全窒素	mg/L	14	19	21	17	25	24	18	13					—
全りん	mg/L	2.7	3.8	5.2	3.0	4.0	3.8	3.8	2.9					—
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	4.2	18	18	14	22	24	18	13					100
備考														