

事後審査型条件付き一般競争入札の質問に対する回答書

令和5年9月19日現在

峡北広域行政事務組合 総務課

工 事 番 号 4

入 札 番 号 4

案 件 名 白州分署新庁舎建設工事（明許）

上記入札案件につきまして、次のとおり回答いたします。

質問 番号	図面番号・名称等	質 疑 事 項	回 答 欄
1	C023鉄骨部分詳細 図 内訳書13、14	○建築工事 屋根鉄骨工事（内訳書13）アンカーボルトM12L=400ですが、鉄骨部分詳細図はL=240（定着板又はフック付き）です。詳細図優先で考えて宜しいでしょうか。又アンカーボルト据付費40組でなく56組ではないでしょうか？	詳細図を優先してください。アンカーボルト据付は56組が正です。
2	A064仮設計画図 A002特記仕様書 1	仮設計画図面内の交通誘導員20人について・・・ 特記仕様書 1 仮設工事③交通誘導員120人に含まれている考えでよろしいでしょうか？	含まれます。
3	A030平面詳細図 4 内訳書20	内訳書20車庫スロープ床目地について・・・ 平面詳細図4の床目地切3×20が内訳書と10×15と食違いがあります。詳細図優先で考えて宜しいでしょうか？	詳細図を優先してください。床目地切は3×20が正です。
4	A057サイン詳細図	サイン工事・・・①紋章について厚さの指示と製作は、平面的に各材料を重ね合わせ製作するものかご教授下さい。 ②感銘版について・・・厚さ指示をお願いします。 ③119箱文字について・・・厚さの指示をお願いします。	サイン工事 ①厚さは30mmです。各材料を重ね合わせて製作するものです。 ②厚さ20mmです。 ③厚さ50mmです。
5	内訳書30 A021～023 建具表	ガラス工事のガラス押えについて・・・シールとグレチャン2種類になっていますがシールで統一して宜しいでしょうか。FW6.8の場合はワイヤーの防錆処理をしないと割れが来ます。	ガラスの厚さとサッシの仕様で問題なくシールで統一する場合は、協議書の提出をお願いします。
6	内訳書9 A002 特記仕様書 C001 新構造設計 特記仕様その 1	コンクリート工事について・・・ 特記仕様書・新構造設計特記仕様その1と内訳書の設計基準強度が違います。どちらを優先しますかご教授ください。 （例えば、構造体・・・特記仕様書Fc＝27N、内訳書FC＝24Nです。）	図面を優先してください。（新構造特記仕様書を正としてください）
7	A003 特記仕様書 2－9 内訳書31 A062,063 立面図、 架構詳細図	ホースタワー支柱の仕上げについて・・・ 特記仕様書2－9と内訳書31・ホースタワー昇降路立面図との違いはどちらを優先しますかご教授下さい。 <u>溶融亜鉛メッキかDP塗装か？</u> 又、基礎コンクリート強度についても特記仕様書Fc24Nですが、架構詳細図Fc21Nです。どちらを優先するしますかご教授下さい。	ホースタワー支柱の仕上げについては、ホースタワー昇降路立面図（DP塗）を正としてください。 基礎コンクリート強度についても、ホースタワー架構詳細図（FC21N）を正としてください。
8	内訳書8	内訳書8土間コンクリート縁切り材について・・・ 1s1以外の土間コンとFG取合い部土間コンt＝150に設置するのでしょうかご教授下さい。	C021の土間コンクリート端部は配筋要領図の通りです。

9	内訳書32 A009 仕上げ表②	内部仕上げ表の床仕上の塗装について・・・ 図面仕上げ表②では、防滑と平滑の2種類の表記ですが、内訳書32では全て防滑仕上げです。図面優先で考えて宜しいですか。	図面を優先してください。
10	内訳書72 M004 衛生設備 器具表、機器表	○機械設備工事 設計図と内訳書で衛生器具の数が異なります。 壁掛け洗面器と同上電気温水器が設計図2個に対して内訳書1個になっています。 洗濯機用水栓と洗濯機用排水金具が設計図2個に対して内訳書1個です。 設計図を正として宜しいでしょうか。	それぞれ設計図面が正です。
11	M005 配置図	量水器より2次側のメイン不凍栓は必要ないでしょうか。ご教授ください。	不要です。
12	内訳書82 M011 換気設備 機器表	車庫 自然給気口OAW1が内訳書に記載されていません。図面を正として宜しいでしょうか。	ウェザーカバー給気用がOAW1です。
13	M012 換気設備 平面図	倉庫①の壁に排気口のようなものがありますが、内訳書にも機器表にも記載がありません。 無として考えて宜しいでしょうか。	差支えはありません。